

淄博市引黄供水有限公司配水厂出厂水检测日报表

报表日期：2021年10月5日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值	单位	备注
菌落总数	10. 3. 9:00	余氯分析室	2	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	10. 4. 9:10	余氯分析室	0	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	10. 5. 9:00	余氯分析室	0.16	≤1, 水源与净水技术条件限制时为3	NTU	
色度	10. 5. 9:00	余氯分析室	5	≤15	度	
臭和味	10. 5. 9:00	余氯分析室	0	无异臭、异味	级	
肉眼可见物	10. 5. 9:00	余氯分析室	无	不得含有	/	
pH	10. 5. 9:00	余氯分析室	7.78	不小于6.5且不大于8.5	/	
氯化物	10. 5. 9:00	余氯分析室	76.0	250	mg/L	
二氧化氯	10. 5. 9:00	余氯分析室	0.17	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值0.8, 出厂水中余量≥0.1	mg/L	
耗氧量	10. 5. 9:00	余氯分析室	1.73	≤3, 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时≤5	mg/L	

淄博市引黄供水有限公司净水厂进厂水检测日报表

报表日期：2021年10月5日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值	单位	备注
菌落总数	10. 3. 8:55	预处理车间	50	/	CFU/mL	
总大肠菌群	10. 4. 8:40	预处理车间	0	/	CFU/100mL	
粪大肠菌群	10. 4. 8:40	预处理车间	0	≤1000	CFU/100mL	
浑浊度	10. 5. 9:00	预处理车间	14.4	/	NTU	
色度	10. 5. 9:00	预处理车间	6	/	铂钴色度单位	
臭和味	10. 5. 9:00	预处理车间	2(弱土腥味)	/	等级	
肉眼可见物	10. 5. 9:00	预处理车间	极少量泥沙颗粒	/	/	
耗氧量	10. 5. 9:00	预处理车间	2.45	≤6	mg/L	
氨氮(NH ₃ -N)	10. 5. 9:00	预处理车间	0.028	≤1.0	mg/L	
pH	10. 5. 9:00	预处理车间	8.16	6-9	/	
水温(℃)	10. 5. 9:00	预处理车间	20.9	/	℃	
电导率	10. 5. 9:00	预处理车间	804	/	μ S/cm	