

淄博市自来水有限责任公司泮水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 12 月 13 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	12.11.9:10	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	12.12.9:07	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	12.12.9:07	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	12.13.9:32	化验室	0.37	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	12.13.9:32	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	12.13.9:32	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	12.13.9:32	化验室	无	无	/	
二氧化氯	12.13.10:28	化验室	0.16	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量 ≥ 0.1，管网末梢水中余量 ≥ 0.02	mg/L	
耗氧量（CODMn 法，以 O ₂ 计）	12.13.9:32	化验室	1.21	≤3，水源限制，原水耗氧量 > 6mg/L 时 ≤ 5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司泮水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 12 月 13 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	12.11.9:29	原水进口	1.4*10 ²	/	CFU/mL	
总大肠菌群	12.12.9:28	原水进口	未检出	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	12.12.9:28	原水进口	2	≤10000	个/L	
浑浊度	12.13.9:58	原水进口	5.45	/	NTU	
色度	12.13.9:58	原水进口	7	/	度	
臭和味	12.13.9:58	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	12.13.9:58	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	12.13.9:58	原水进口	1.66	≤6	mg/L	
氨氮（NH ₃ -N）	12.13.9:58	原水进口	<0.02	≤1.0	mg/L	
PH 值（无量纲）	12.13.9:58	原水进口	8.29	6-9	/	
水温（℃）	12.13.9:58	原水进口	14.8	人为造成环境水温变化应限制在： 周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	℃	
电导率	12.13.9:58	原水进口	563	/	μ S/cm	
溶解氧	12.13.9:58	原水进口	10.70	≥ 5	mg/L	